






LEGENDA:

-  - zawór termostacyjny
-  - zawór odcinający
-  - zasilanie instalacji c.o.
-  - powrót instalacji c.o.

UWAGI:

1. Działki nieoznaczone ogrzewania grzejnikowego prowadzić rurami Tigris Alupex $\varnothing 16 \times 2,0$.
2. Przewody instalacji grzewczej ogrzewania grzejnikowego oraz przewodów głównych zasilających rozdzielacze ogrzewania podłogowego izolować izolacją PU:
 - dla $\varnothing 25, \varnothing 20, \varnothing 16$ gr. 25 mm
 - dla $\varnothing 40, \varnothing 32$ gr. 40 mm
 - dla $\varnothing 50$ gr. 50 mm
3. Wymiary szafek rozdzielaczy powinny być zweryfikowane na etapie wykonawstwa.
4. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci grzejniki obudowywać. Obudowy grzejników wg branży architektonicznej.
5. Zawór regulacyjny trójdrogowy przy centrali wentylacyjnej w dostawie z centralą wentylacyjną.

| | | | |
|--|--------|---|----------------------------|
|  | | A. Grzybowska, A. Olszewski, s.c. 87-800 Włocławek, ul. Chopina 59 tel./fax (54) 233 72 28; e-mail: biuro@proterm.wloclawek.pl | STADIUM |
| BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO 5-CIO ODDZIAŁOWEGO W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM PIOTRKÓW KUJAWSKI UL. POZNAŃSKA DZ. NR 298/3 | | PW | BRANŻA sanitarna |
| Gmina i Miasto Piotrków Kujawski | | DATA | 15.02.2016 |
| INSTALACJA GRZEWCZA ROZWINIĘCIE | | SKALA | --- |
| PROJEKTANT mgr inż. Aretta Grzybowska w spawalności instalacje i sieci sanit. bez ograniczeń upr. nr KUP/0146/POOS/08, KUP/IS/0042/01 | PODPIS | FORMAT | |
| SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Marek Stypulkowski w spawalności instalacje i sieci sanit. bez ograniczeń upr. nr ABIT-VII-7342-3/99, KUP/IS/2401/01 | PODPIS | NR RYS. | 3 ark. 1/3 |