

STAROSTA RADZIEJOWSKI

Niniejsza decyzja jest  
ostateczna i podlega  
wykonaniu

Radziejów, dnia 22.12.2009r.

O.T.I.6223-36/09

Radziejów, dnia 22.12.2009r. *slw T*

## DECYZJA Pozwolenie Wodnoprawne

Na podstawie art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2002r. Prawo ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ), art. 9 ust 1 pkt 14 litera c, art. 31, art. 37 pkt.2, art. 39 ust.2 pkt.1, art. 41 ust.1, art. 42 ust.1, art.122 ust.1 pkt 1 i pkt.3; art. 123 ust. 2; art. 127 ust.1 i ust. 3, art.128, art.131 ust. 1 i ust.2, art.140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239 poz.2019 ze zmianami) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984) oraz art.104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.11.2009r. Miasta i Gminy Piotrków Kuj ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kuj w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na :  
wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracji szczegółowej o Nr ewidencyjnym 764 ( który jest własnością Skarbu Państwa ) z ulicy Ogrodowej, Łąkowej i Dolnej w miejscowości Piotrków Kuj i na budowę urządzenia wodnego jakim są wyloty usytuowane w rowach melioracji szczegółowej: W-1 w km 0 + 450 i W-2 w km 0 + 620.

### ORZEKAM

#### I. Udzielić Miastu i Gminie Piotrków Kuj ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kuj. pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wprowadzanie wód opadowych ( deszczowych ) i roztopowych z ulicy Ogrodowej, Łąkowej w miejscowości Piotrków Kuj poprzez studzienki melioracyjne wylotem W-1 i z ulicy Dolnej w miejscowości Piotrków Kuj poprzez studzienki melioracyjne wylotem W-2 do rowu melioracji szczegółowej o Nr ewidencyjnym 764

w ilości :

$$\begin{aligned} \text{Wylot W-1} - Q_{max} &= 27,72 \text{ dm}^3/\text{s} \text{ o natężeniu } q = 77,0 \text{ dm}^3/\text{s}/\text{ha} \\ \text{Wylot W-2} - Q_{max} &= 13,09 \text{ dm}^3/\text{s} \text{ o natężeniu } q = 77,0 \text{ dm}^3/\text{s}/\text{ha} \\ \text{Wylot W-1} - Q_{sr} &= 5,4 \text{ dm}^3/\text{s} \text{ o natężeniu } q = 15,0 \text{ dm}^3/\text{s}/\text{ha} \\ \text{Wylot W-2} - Q_{sr} &= 2,6 \text{ dm}^3/\text{s} \text{ o natężeniu } q = 15,0 \text{ dm}^3/\text{s}/\text{ha} \\ \text{Wylot W-1- } Q_{sr.dob} &\text{ w czasie 15 min ( 900 s/d/trwania deszczu} \\ &\text{nawalnego) } Q_{sr.dob} = 4,86 \text{ m}^3/\text{d} \\ \text{Wylot W-2- } Q_{sr.dob} &\text{ w czasie 15 min ( 900 s/d/trwania deszczu} \\ &\text{nawalnego) } Q_{sr.dob} = 2,34 \text{ m}^3/\text{d} \\ \text{Wylot W-1} - Q_{sr.r} &= 1.904,40 \text{ m}^3/\text{rok} \\ \text{Wylot W-2} - Q_{sr.r} &= 899,30 \text{ m}^3/\text{rok} \end{aligned}$$

2. budowę urządzenia wodnego jakim są wyloty W-1 i W-2 usytuowane w rowie melioracji szczegółowej o Nr ewidencyjnym 764 stanowiącym własność Skarbu Państwa W-1 w km 0 + 450, W-2 w km 0 + 620.

- II. Pozwolenie niniejsze określone w rozdziale I udziela się na czas określony tj. **do dnia 20.12.2019r.** pod następującymi warunkami :
1. Stężenia zanieczyszczeń w oczyszczonych wodach opadowych i roztopowych odprowadzanych do szczegółowego rowu melioracyjnego o Nr ewidencyjnym 764 z ulicy Ogrodowej, Łąkowej i Dolnej w miejscowości Piotrków Kuj nie mogą przekraczać :  
*zawiesiny ogólnej - 100 mg/l*  
*węglowodorów ropopochodnych - 15 mg/l*
  2. Jako miejsce poboru wód opadowych (deszczowych) i roztopowych do kontroli ustala się wylot W-1 i wylot W-2 wprowadzający wody do odbiornika po podczyszczeniu w 13 studzienkach kanalizacyjnych zainstalowanych na trasie kolektora deszczowego. Badania odprowadzanych wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego należy przeprowadzić **minimum dwa razy w roku.**
  3. Przeprowadzania właściwej konserwacji i renowacji kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających.
  4. **Przeprowadzania, co najmniej 2 razy do roku,** przeglądów eksploatacyjnych urządzeń podczyszczających ; eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń podczyszczających ( studzienki kanalizacyjne ), a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji.
  5. Cykliczne usuwanie osadów i szlamów z urządzeń podczyszczających – studzienek kanalizacyjnych, wylotu W-1 i wylotu W-2.
  6. Ustalony w pozwoleniu wodnoprawnym sposób i rozmiar korzystania z wód nie może ulec zmianie bez zgody organu administracji wodnej.
  7. Za wszelkie szkody związane z udzieleniem pozwolenia wodnoprawnego odpowiada uprawniony.
- III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

#### UZASADNIENIE

Do tut. Organu w dniu 25.11.2009r. wpłynął wniosek Miasta i Gminy Piotrków Kuj ul. Kościelna 1 , 88-230 Piotrków Kuj. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na : *odprowadzanie wód opadowych (deszczowych) i roztopowych do rowu melioracji szczegółowej Nr 764 z ulicy Ogrodowej, Łąkowej i Dolnej w miejscowości Piotrków Kuj.*

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny wykonany przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze „ROLWOD” 62-510 Konin ul. Okólna 59, 62-510 Konin w miesiącu październiku 2009r. w opracowaniu mgr inż. Barbary Sekerdej na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ulicy Ogrodowej, Łąkowej i Dolnej w Piotrkowie Kuj do rowu melioracji szczegółowej.

Starosta Radziejowski wszczął postępowanie i zawiadomił zainteresowane strony. W wyniku toczącego się postępowania wpłynęło do tut. Organu pismo z dnia 03.12.2009r. znak ZB-ZZ-5331-141/09 Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Zarząd Zlewni Noteci z siedzibą w Bydgoszczy ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz nie wnoszące uwag do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

Biorąc pod uwagę wniosek Miasta i Gminy Piotrków Kuj ul. Kościelna 1 , 88-230 Piotrków Kuj wraz z załączonym operatem wodnoprawnym i pismo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Zarząd Zlewni Noteci z siedzibą w Bydgoszczy ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz oraz brak sprzeciwu pozostałych

zainteresowanych stron w stosunku do złożonego wniosku, **orzeczono jak w sentencji decyzji.**

### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Poznaniu ul. Szewska 1, 61-760 Poznań za pośrednictwem tut. Organu w terminie 14-tu dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

#### Otrzymują:

1. Miasto i Gmina Piotrków Kuj ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kuj + 1 egz. operatu wodnoprawnego.
2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska i Geologii ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
3. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku ul. Kopernika 2, 87-800 Włocławek
4. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Oddział Zamiejscowy we Włocławku Wydział Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek
5. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Zarząd Zlewni Noteci z/s w Bydgoszczy ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz
6. Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kuj. ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kuj.
7. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
8. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń wodnych we Włocławku Biuro Terenowe Radziejów z/s we Włocławku ul. Okrzei 74 a, 87-800 Włocławek
9. a/a

Sporządził  
Edmund Dziubich



Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 z póź. zm. ).

Z up. STAROSTY

*Marek Wajtyśiak*  
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska  
Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej