

Radziejów dnia 24.04.2018 r.

GB.IV.6630.1.51.2018

P R O T O K Ó Ł NR GB.IV.6630.1.51.2018
narady koordynacyjnej

Sposób przeprowadzenia narady koordynacyjnej: zebranie zainteresowanych podmiotów

Przedmiot narady koordynacyjnej: sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami

Wnioskodawca: PRACOWNIA PROJEKTOWA Aleksandra Dzierżawska
Broniewek 41, 88-200 Radziejów

Data wpłynięcia wniosku: 2018.04.24

Powiat: Radziejowski, **Miasto:** Piotrków Kuj., **Obręb:** Piotrków Kuj., dz. nr 1303, 1308, 1317, 1397/26, 1323/2, 1209, 1410, 1699/1, 1324, 1679

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

1. Wnioskodawca - *naze biuro adresata*
PRACOWNIA PROJEKTOWA Aleksandra Dzierżawska
2. Przewodniczący Narad Koordynacyjnych
Mariusz Dybowski *uzgodnieniu z uwagą: należy uzyskać zgody zarządcy drogi, działka nr 1679 - własność Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz zachować ostrożność ce względu na stykające z istniejącym kablem telekomunikacyjnym 30.04.2018 Dybowski*
3. ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu
Andrzej Szczechowicz *uwaga 2, 3, 4, 15, 16 maj 24.04.2018*
Sławomir Ziętara
4. ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie
Wiesław Czysz *uwaga 2, 3, 4, 15, 16 (445) 23.04.2018*
5. Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski - *naze biuro adresata*
Grzegorz Nejman
Arnold Wesołowski
6. Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim
Grzegorz Wawrzyński
Jan Bładowski *uzgodniono bez uwag 24.04.18.*
7. ORANGE POLSKA SA *naze biuro adresata*
Andrzej Marciniak
8. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Bydgoszczy, Gazownia we Włocławsku
Andrzej Gawłowski *uwagi 1-6 30.04.2018*

Za zgodność z oryginałem

Radziejów, dnia 30.04.2018

Małgorzata Dybowska

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej:

Przewodniczący Narad Koordynacyjnych

Należy uzyskać zgodę zarządcy drogi, działka nr 1679 – własność Miasto i Gmina Piotrków Kujawski oraz zachować ostrożność ze względu na skrzyżowanie z istniejącym kablem telekomunikacyjnym.

ENERGA OPERATOR SA, Oddział w Toruniu

2. Przed rozpoczęciem zasadniczych prac ziemnych na wytyczonej trasie przebiegu urządzeń w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami energetycznymi należy odkryć przewody istniejące bez użycia sprzętu zmechanizowanego. Odkrycie przewodów winno nastąpić pod nadzorem pracownika Energa Operator.

3. W trakcie budowy – układania urządzeń infrastruktury uzbrojenia podziemnego należy bezwzględnie zachować i respektować wymagane normą N-SEP-E-004 odległości w pionie oraz w poziomie od istniejących urządzeń energetycznych.

4. Wszelkie uszkodzenia istniejących kabli elektroenergetycznych w związku z prowadzonymi robotami należy usuwać kosztem i staraniem wykonawcy robót lub inwestora budującego.

15. Zachować odległość poziomą od posadowienia słupów energetycznych min.0,8m

16. Roboty budowlane w pobliżu linii elektroenergetycznych napowietrznych prowadzić metodą tradycyjną bez użycia sprzętu mechanicznego.

ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie

2. Przed rozpoczęciem zasadniczych prac ziemnych na wytyczonej trasie przebiegu urządzeń w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami energetycznymi należy odkryć przewody istniejące bez użycia sprzętu zmechanizowanego. Odkrycie przewodów winno nastąpić pod nadzorem pracownika Energa Oświetlenie.

3. W trakcie budowy – układania urządzeń infrastruktury uzbrojenia podziemnego należy bezwzględnie zachować i respektować wymagane normą N-SEP-E-004 odległości w pionie oraz w poziomie od istniejących urządzeń energetycznych.

4. Wszelkie uszkodzenia istniejących kabli elektroenergetycznych w związku z prowadzonymi robotami należy usuwać kosztem i staraniem wykonawcy robót lub inwestora budującego.

15. Zachować odległość poziomą od posadowienia słupów energetycznych min.0,8m

16. Roboty budowlane w pobliżu linii elektroenergetycznych napowietrznych prowadzić metodą tradycyjną bez użycia sprzętu mechanicznego.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Bydgoszczy, Gazownia we Włocławku

Uzgodniono zgodnie z załączonymi uwagami:

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w Rejonie Dystrybucji Gazu, na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem.

Za zgodność z oryginałem

Radziejów, dnia 30.04.2018

Mariusz Dybowski

2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową lub uszkodzenia sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Rejon Dystrybucji Gazu.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt Inwestora i Wykonawcy.

4. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.

5. Należy zachować przykrycie gazociągu 0,8 m – 1,2 m.

6. Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

Z up. Starosty
Mariusz Dybowski
Przewodniczący Narad Koordynacyjnych