

Piotrków Kujawski, dnia 16.03.2018 r.

GK.7230.44.2018.RD

**Pracownia Projektowa
Aleksandra Dzierżawska
Broniewek 41
88-20 Radziejów**

Dotyczy: skrzyżowanie ul. Piastowskiej z drogą gminną ul. Dworcowa w Piotrkowie Kujawskim.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.2018r. Urząd Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim poniżej wskazuje najistotniejsze warunki dla inwestycji „Przebudowa ulicy Piastowskiej w Piotrkowie Kujawskim” z włączeniem w drogę gminną nr 181071C ul. Dworcowa:

1. Geometrię drogi należy tak zaprojektować, aby jej oś była prostopadła do ul. Dworcowej.
2. Projektowaną nawierzchnię należy dowiązać wysokościowo do istniejącej krawędzi jezdni ul. Dworcowej.

Inwestycję należy projektować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016, poz. 124). Dokumentację techniczną dla przedmiotowego zadania z uwzględnieniem powyższych uwag należy przedłożyć do tutejszego urzędu celem uzyskania opinii. Dokumentacja winna zawierać w szczególności:

1. plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 lub 1:1000,
2. opis techniczny,
3. przekrój konstrukcyjny,
4. niweletę.

Projekt budowlany należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012, poz 462 z późn. zm.).

Z WYB. BURMISTRZA
Sekcja Urbanistyki i Gminy
mgr Jarosław Waszak

**Pracownia Projektowa
Aleksandra Dzierżawska
Broniewek 41
88-200 Radziejów**

***Dotyczy warunków technicznych na budowę sieci kanalizacji deszczowej
w ulicy Piastowskiej.***

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.2018r. Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim nie stawia przeszkód na wykonanie sieci kanalizacji deszczowej według załączonej koncepcji zagospodarowania.

- kanalizację wykonać z rur PCV
- studnie rewizyjne wykonać z kręgów betonowych z pierścieniami odciążającymi i z włazami typu ciężkiego
- zastosować typowe wpusty uliczne
- włączenie się z budowaną kanalizacją deszczową do istniejącego kolektora \varnothing 1000
- dokumentację na budowaną kanalizację należy przedłożyć do Zakładu Komunalnego w celu jej uzgodnienia.

**MIASTO I GMINA PIOTRKÓW KUJAWSKI
ZAKŁAD KOMUNALNY
ul. Topolowa 1, 88-230 Piotrków Kujawski
tel. 54 265-48-65
NIP 889-14-61-384**

Z poważaniem

**Z up. Kierownika
Zakładu Komunalnego
w Piotrkowie Kujawskim**

Jan Bładowski