

ZP.271.1.1.2012.TC

**Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

**WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu na :
ZAGOSPODAROWANIE JEZIORA GOPŁO W CELACH REKREACYJNYCH -
PRZEBUDOWA POMOSTU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W
POŁAJEWIE.**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pływaków pomostów pływających wykonanych z innych materiałów niż siatkobeton, np...: stalowe lub z laminatów poliestrowych?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę pływaków pomostów pływających wykonanych z innych materiałów niż siatkobeton.

2. Proszę o precyzyjne określenie jakimi uprawnieniami winien wykazać się kierownik budowy. Obecny zapis jest niejasny, ponieważ przedmiot zamówienia jest inwestycją wielobranżową.

Odp. Wymagane jest dysponowanie kierownikiem z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń do projektowania oraz do kierowania robotami budowlanymi

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

BURMISTRZ

mgr Mirosław Skonieczny

Zgodnie z art. 27 ust.2 Zamawiający żąda potwierdzenia za pomocą faxu lub drogą elektroniczną otrzymania niniejszego pisma.

Nr faxu: 054 2655 112 , Adres email: zpos@piotrkowkujawski.pl