

**Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

**WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu na :
Przebudowa drogi gminnej Piotrków Kujawski- Tomisławice – etap III.**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 roku, poz. 907z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Powołując się na zapisy zawarte w pkt 6 SIWZ do przetargu pn. „**Przebudowa drogi gminnej Piotrków Kujawski- Tomisławice – etap III**”, przesyłam następujące pytania:

1. Proszę o określenie typu bariery ochronnej stalowej jaką należy zastosować przy przepuszczeniu w km 0+438.

Odp. Należy zastosować barierę ochronną typu SP-06/2, równorzędną lub o lepszych parametrach.

2. Wnoszę o podanie generacji i wielkości znaków pionowych.

Odp. Do zamontowania należy użyć znaków II generacji, wielkość – typ średni.

3. Proszę o podanie lokalizacji przepustu z rur PP fi 600, którego wykonanie wymagane jest w pkt. 2.2 SIWZ.

Odp. Przepust z rur PP fi 600 zlokalizowany jest w km 0 + 438.

4. Wnoszę o udostępnienie szczegółów konstrukcyjnych wspomnianego wyżej przepustu oraz przepustu z rur fi 400 zlokalizowanego w km 1+082, bądź o wskazanie rodzaju i grubości ławy pod rurami PP oraz typy zakończeń przepustów.

Odp. W/w przepusty należy wykonać na ławie betonowej z betonu klasy C12/15 grubości min. 15 cm oraz podsypce piaskowej grubości 5 cm. Zakończenia przepustów wykonać ze ścinek czołowych prefabrykowanych.

5. Dotyczy oz. II.10 kosztorysu ofertowego. Proszę o zmianę jednostki miary z m² na mb.

Odp. Poszę o wprowadzenie zmiany jednostki miary przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego w poz. II.10 z m² na mb.

6. Proszę o jednoznaczne wskazanie lokalizacji ścieku betonowego trójkątnego. Zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym w km 0+034 – 0+128 należy wykonać ściek obustronnie. Natomiast według opisu szczegółu ścieku trójkątnego powinien być zlokalizowany w km 0+034 – 0+128 str. Prawa i km 0+034 – 0+072 str. Lewa.

Odp. Prawidłowa lokalizacja ścieku trójkątnego – zgodnie z opisem szczegółu ścieku trójkątnego. Ściek powinien być zlokalizowany w km 0+034 – 0+128 strona Prawa i km 0+034 – 0+072 strona Lewa.

7. Wnoszę o jednoznaczne określenie grubości ławy pod ściek betonowy trójkątny. Kosztorys wskazuje gr. 10 cm, natomiast szczegół konstrukcyjny ścieku 15 cm.

Odp. Prawidłowa grubość ławy pod ściek betonowy trójkątny wynosi 15 cm.

8. Dotyczy wzoru mowy w par.3 pkt. 11. Proszę o szczegółowe określenie , jakich niezbędnych opłat do prowadzenia robót i prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia będzie dokonać Wykonawca?

Odp. Wykonawca ponosi wszelkie opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia nie wymienione w SIWZ a niezbędne do realizacji zamówienia

9. Dotyczy wzoru mowy w par.3 pkt. 19. Czy w ramach niniejszej inwestycji zgodnie z zapisami wzoru umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia obsługi geologicznej oraz sprawdzeń obiektów, instalacji, urządzeń technicznych? Jeżeli tak to proszę o podanie szczegółowego zakresu obsługi geologicznej oraz wyjaśnienie jakich sprawdzeń obiektów, instalacji i urządzeń technicznych należy dokonać?

Odp. Wykonawca nie będzie zobowiązany do pełnienia obsługi geologicznej. Jeśli chodzi o instalacje i urządzenia techniczne – to w przypadku uszkodzenia napotkanego urządzenia bądź instalacji Wykonawca w ramach umowy winien je naprawić i przywrócić teren do stanu pierwotnego.

10. Dotyczy wzoru mowy w par.3 pkt. 19. W niniejszym pkt. Umowy Zamawiający zawarł zapisy określające zakres obsługi geodezyjnej, która będzie obejmowała między innymi wytyczenie charakterystycznych obiektów kubaturowych, wytyczenie terenu budowy. Proszę o określenie o jakie obiekty kubaturowe chodzi i co Zamawiający rozumie pod pojęciem terenu budowy?

Odp. Wykonawca nie będzie zobowiązany do geodezyjnego wytyczenia obiektów kubaturowych, zobowiązany będzie do geodezyjnego wytyczenia pasa jezdni, rowów i zjazdów, ścieku trójkątnego przebudowywanej drogi oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz naniesienie jej na mapy geodezyjne w Zasobach PKP S.A. w Gdańsku (dotyczy działki oznaczonej nr ewidencyjnym 1680 obrębu Piotrków Kujawski).

11. Zgodnie z uzgodnieniem z PKP Zakład Linii Kolejowej w Bydgoszczy należy uzyskać zgodę na dysponowanie nieruchomością PKP na cele budowlane. Czy Zamawiający osiada taką zgodę?. Jeżeli nie to kto i w jakim czasie będzie zobowiązany taką zgodę uzyskać?

Odp. Zamawiający posiada zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.

12. Zgodnie z uzgodnieniem z PKP Zakład Linii Kolejowej w Bydgoszczy należy zawrzeć umowę z Zakładem regulującą zasady i warunki realizacji robót na terenie kolejowym. Czy Zamawiający posiada taką umowę? Jeżeli nie to proszę o wskazanie w jakim terminie zostanie ona podpisana i przez kogo?

Odp. Nie, Zamawiający nie posiada podpisanej umowy. Umowa zostanie zawarta przez Zamawiającego do dnia rozpoczęcia robót.

13. Czy zamawiający wysłał wystąpienie o planowanym rozpoczęciu robót z wyprzedzeniem min. 120 dni przed planowanym terminem (tj. przed dniem 1 czerwca 2015 roku) ?

Odp. Nie, Zamawiający nie wysłał jeszcze zawiadomienia o planowanym rozpoczęciu robót, zostanie one wysłane do końca lutego 2015 roku.

14. Czy zamawiający zna rząd wielkości kosztów opisanych w uzgodnieniu z PKP, dotyczących udziału przedstawicieli PKP w przekazaniu ich terenu pod realizację, odbioru robót, nadzoru robót oraz opracowania tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociągów?

Odp.: Nie, Zamawiający nie zna wielkości kosztów.

15. W przedmiarze robót zostało użyte pojęcie kruszywo średniotwarde – prosimy o jednoznaczne określenie parametrów kruszywa potrzebnego do wykonania warstwy podbudowy.

Odp. Zamawiający informuje, iż do wykonania podbudowy Wykonawca może użyć kruszywa wapiennego.

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

Z up. BURMISTRZA
Sekretarz Miasta i Gminy

mgr Jarosław Waszak

Zgodnie z art. 27 ust.2 Zamawiający żąda potwierdzenia za pomocą faxu lub drogą elektroniczną otrzymania niniejszego pisma.

Nr faxu: 054 2655 112, Adres email: zpos@piotrkowkujawski.pl