

Piotrków Kujawski , dnia 2010-05-07

ZP - 341 – K – 5 / 2 /2010

**Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetargu na : **Budowa kompleksu dwóch boisk w Piotrkowie Kujawskim w ramach programu „ Moje boisko – Orlik 2012”.**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz .1655 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

1) Zamawiający w projekcie podaje wypełnienie granulem gumowym EPDM w kolorze czarnym. Zgodnie z SIWZ dla w/w postępowania jaki projektem określonym przez Ministerstwo Sportu zamawiający nie może narzucić wypełnienia nawierzchni granulem EPDM. Proszę o zmodyfikowanie projektu i dostosowanie parametrów nawierzchni tj. zmianę wypełnienia z granulatu EPDM na „wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport”.

Odp.: **Zamawiający wnosi o dokładne zapoznanie się z Działem III SIWZ – opisem przedmiotu Zamówienia.** W dziele tym Zamawiający określił dokładnie cały opis przedmiotu Zamówienia , w tym również opis wypełnienia trawy. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w dziale III SIWZ wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport):

1. Typ włókna: monofil
2. Skład chemiczny włókna; polietylen
3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

Opis ten jest zgodny z wytycznymi wskazanymi w typowej SIWZ wskazanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, w związku z czym nie zachodzi konieczność zmodyfikowania projektu.

Zamawiający prosi aby Wykonawcy szczególną uwagę zwrócili na dział III SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

BURMISTRZ

mgr Mirosław Skonieczny

Zgodnie z art. 27 ust.2 Zamawiający żąda potwierdzenia za pomocą faxu otrzymania niniejszego pisma. Nr faxu: 054 2655 112.