

Piotrków Kujawski , dnia 2018-02-20

ZP.271.7.1.2018.TC

**Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym na : **PRZEBUDOWA UL. WŁOCŁAWSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - III ETAP**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: PRZEBUDOWA UL. WŁOCŁAWSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - III ETAP

Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ :

- 1) W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na : PRZEBUDOWA UL. WŁOCŁAWSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - III ETAP, prosimy o wyrażenie zgody na zmianę sposobu wykonania nawierzchni zjazdu na drogę zlokalizowaną w km 29+ 606,20 przewidzianej do wykonania z betonu asfaltowego na nawierzchnię z kostki betonowej grubości 8 cm wykonanej na podsypce piaskowo-cementowej i podbudowie betonowej z betonu klasy C8/10.*

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania nawierzchni zjazdu na drogę zlokalizowaną w km 29+ 606,20 z kostki betonowej grubości 8 cm wykonanej na podsypce piaskowo-cementowej i podbudowie betonowej z betonu klasy C8/10.

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

BURMISTRZ
mgr Sławomir Henryk Bogucki

Zgodnie z art. 27 ust.2 Zamawiający żąda potwierdzenia za pomocą faxu lub drogą elektroniczną otrzymania niniejszego pisma.

Nr faxu: 054 2655 112 , Adres email: zpos@piotrkowkujawski.pl