

Piotrków Kujawski , dnia 2010-11-12

ZP - 341 – K –19 / 5 / 2010

**Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

**WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu na :
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W PIOTRKOWIE
KUJAWSKIM**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz .1655 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004r. poz. 177 z póź. zm.), zwracamy się z następującym pytaniem:

1. W SIWZ Zamawiający oświadcza, że dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, ale warunki uznania równoważności podaje w sposób uniemożliwiający udział materiałów i urządzeń konkurencyjnych wobec zaprojektowanych do zakupu z firmy Krevox. Jeśli Zamawiający ma szczerą intencję to nie może wymagać, że zgodność musi występować ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie i specyfikacji technicznej zaakceptuje te urządzenia Inspektor Nadzoru i Projektant, bo oznaczałoby to, że urządzenia muszą być identyczne, a nie równoważne.

Prosimy o precyzyjne określenie spełnienia wymagań równoważności w sposób dopuszczający konkurencyjność.

Prosimy o odstąpienie od wymagań, aby urządzenia konkurencyjne (równoważne) pracowały na wykazywanych obiektach doświadczenia bo inaczej uznane zostaną za prototypy. To jest wymaganie absurdalne, którego nie spełni nawet firma Krevox.

Odp. W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający modyfikuje treść działu III SIWZ na str. 4 i 5 poprzez wprowadzenie prawidłowego zapisu:

„UWAGA:

Jeśli gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie urządzeń i materiałów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót.

Wykaz zastosowanych i przyjętych przez Wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych musi zostać załączony do oferty. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak: atest PZH, deklaracja zgodności producenta / aprobaty techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej.

Zastosowanie filtrów równoważnych oznacza konieczność załączenia przez Wykonawcę do oferty następujących załączników:

a) Rysunek techniczny: rzut z góry, boku, przodu, tyłu i dołu.

- b) Atest PZH na kompletny filtr.
- c) Aprobata techniczna na kompletny filtr.
- d) Krzywe przesiewu złożeń wykonanych przez upoważnioną do tego typu badań jednostkę badawczą.
- e) Graficzny schemat płukania filtrów.
- f) Graficzny schemat instalacji sterującej.

Zamawiający nie wyraża zgody, by proponowane w ofercie urządzenia równoważne były prototypami. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to materiały i urządzenia sprawdzone, pracujące na innych zrealizowanych obiektach (umieszczonych w wykazie wykonanych robót – załącznik nr 5 do SIWZ z zaznaczeniem, że chodzi o te obiekty) przez okres nie krótszy, niż okres gwarancji jaki posiadają urządzenia przyjęte w dokumentacji projektowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oględzin i sprawdzenia poprawności działania urządzenia równoważnego pracującego na wskazanym obiekcie.

Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym projektem, szczególnie w zakresie efektów uzdatniania wody, kosztów eksploatacji, niezawodności działania. **Wykonawca musi mieć świadomość, iż możliwość zastosowania urządzeń równoważnych uzależniona będzie od tego, iż proponowane urządzenia równoważne muszą charakteryzować się parametrami równymi lub lepszymi od urządzeń określonych w projekcie budowlanym, wykonawczym, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót**”.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

BURMISTRZ

mgr Mirosław Skonieczny

Zgodnie z art. 27 ust.2 Zamawiający żąda potwierdzenia za pomocą faxu lub drogą elektroniczną otrzymania niniejszego pisma.

Nr faxu: 054 2655 112 ,

Adres email: zpos@piotrkowkujawski.pl