

**Wykonawcy  
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

**WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA** w przetargu nieograniczonym na : **Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim.**

*W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:*

**„Dotyczy:** Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: **„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Kujawskim”**. Znak sprawy: ZP.271.14.2017.TC.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień w następującym zakresie:

1. W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia za przedmiot zamówienia prosimy o potwierdzenie, że wystarczające będzie dostarczenie do umowy kosztorysów ofertowych w formie uproszczonej zawierających: liczbę porządkową, podstawę wyceny, opis, jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową oraz wartość netto.

***Odp. Tak, Zamawiający potwierdza, iż wystarczającym będzie dostarczenie do umowy kosztorysów ofertowych w formie uproszczonej.***

2. Dotyczy rozdziału 15 pkt 5 SIWZ „Zamawiający zaznacza, że przedmiar robót ma charakter pomocniczy. W przypadku różnic występujących w ilościach poszczególnych pozycji przedmiarowych w cenie oferty należy ująć te wynikające z dokumentacji budowlanej”.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może dowolnie modyfikować załączone przedmiary robót w zakresie dodawania i usuwania pozycji przedmiarowych, scalania pozycji przedmiarowych, zmiany przyjętych jednostek miary, ilości obmiarowych itp., w taki sposób aby prawidłowo wycenić pełen zakres opisany w dokumentacji budowlanej i wykonawczej.

***Odp. Wykonawca może modyfikować przedmiary robót w zakresie niezbędnym do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.***

3. W związku z okresem świąteczno-noworocznym jak i Świętem Trzech Króli Wykonawca wnosi o przesunięcie terminu składania ofert na dzień co najmniej 26 stycznia 2018r. Po zaciągnięciu opinii firm - przede wszystkim dostawców urządzeń , którzy spełniają wymagania SIWZ i zasady równoważności, do dnia 10.01.2018r. istnieje ryzyko, iż oferty na kluczowe urządzenia mogą nie zostać przygotowane. W związku z powyższym Wykonawca

w celu przygotowania rzetelnej oraz zgodnej z wszelkimi wymaganiami SIWZ oferty wnosi jak na wstępie. Przedłużenie terminu składania ofert pozwoli Zamawiającemu mieć pewność, że przewidziane w ofercie Wykonawców wszelkie materiały oraz urządzenia są zgodne z dokumentacją projektową oraz pozwoli uniknąć niepotrzebnych sporów związanych ze zmianą urządzeń na zgodne z wymaganiami zamawiającego.

***Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 17.01.2018 roku na godz. 10:00. Zamawiający dnia 03.01.2018 roku zamieści na swojej stronie internetowej modyfikację treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.***

4. Wykonawca wnosi o zamieszczenie na stronie Zamawiającego projektu budowlano-wykonawczego poszczególnych branż w wersji edytowalnej (np. Word lub edytowalny pdf).

***Odp. Zamawiający nie zamieści na stronie projektu budowlano-wykonawczego poszczególnych branż w wersji edytowalnej (np. Word lub edytowalny pdf) gdyż takim nie dysponuje. Zgodnie z przepisami Zamawiający ma obowiązek zamieszczenia SIWZ wraz z załącznikami w formie elektronicznej i tak też udostępnił. SIWZ oraz załączniki zostały udostępnione w formie umożliwiającej zapoznanie się z nimi przez wszystkich potencjalnych wykonawców.***

5. Wykonawca wnosi o zamieszczenie na stronie Zamawiającego specyfikacji STWIOR poszczególnych branż w wersji edytowalnej (np. Word lub edytowalny pdf).

***Odp. Zamawiający nie zamieści na stronie specyfikacji STWIOR poszczególnych branż w wersji edytowalnej (np. Word lub edytowalny pdf) gdyż takim nie dysponuje. Zgodnie z przepisami Zamawiający ma obowiązek zamieszczenia SIWZ wraz z załącznikami w formie elektronicznej i tak też udostępnił. SIWZ oraz załączniki zostały udostępnione w formie umożliwiającej zapoznanie się z nimi przez wszystkich potencjalnych wykonawców.***

6. Wykonawca wnosi o uzupełnienie specyfikacji STWIOR o roboty żelbetowe.

***Odp. Zamawiający dnia 03.01.2018 roku zamieści na swojej stronie internetowej specyfikację STWIOR na roboty żelbetowe.***

7. Wykonawca wnosi o uzupełnienie specyfikacji STWIOR o roboty związane z wykonaniem zabezpieczenia w postaci żywic akrylowych oraz żywic epoksydowych.

***Odp. Zamawiający dnia 03.01.2018 roku zamieści na swojej stronie internetowej specyfikację STWIOR na roboty związane z wykonaniem zabezpieczenia w postaci żywic akrylowych oraz żywic epoksydowych.***

8. Wykonawca wnosi o uzupełnienie specyfikacji STWIOR o roboty związane z wykonaniem nawierzchni drogowych bitumicznych.

***Odp. Zamawiający dnia 03.01.2018 roku zamieści na swojej stronie internetowej specyfikację STWIOR na roboty związane z wykonaniem nawierzchni drogowych bitumicznych.***



9. Wykonawca wnosi o uzupełnienie specyfikacji STWIOR o roboty związane ze stolarką zewnętrzną i wewnętrzną. W specyfikacji na str. 49 z 70 jest informacja o stolarce drewnianej, natomiast w przedmiarach są m.in. drzwi stalowe, drzwi ppoż., bramy garażowe, okna PCV.

**Odp. Zamawiający dnia 03.01.2018 roku zamieści na swojej stronie internetowej specyfikację STWIOR na roboty związane z wykonaniem ślusarki i wyrobów stalowych oraz stolarki okiennej z PCV.**

10. Wykonawca wnosi o uzupełnienie specyfikacji STWIOR o roboty związane z wykonaniem ścianek szczelnych z grodziec stalowych ujętych w przedmiarze w dziale nr 7 i 8 branży budowlanej.

**Odp. Zamawiający dnia 03.01.2018 roku zamieści na swojej stronie internetowej specyfikację STWIOR na roboty związane z wykonaniem ścianek szczelnych z grodziec stalowych**

11. Wykonawca wnosi o uzupełnienie specyfikacji STWIOR o roboty rozbiórkowe ujęte w przedmiarze w dziale nr 14 branży budowlanej.

**Odp. Zamawiający dnia 03.01.2018 roku zamieści na swojej stronie internetowej specyfikację STWIOR na roboty rozbiórkowe i demontażowe .**

12. Wykonawca wnosi o uzupełnienie specyfikacji STWIOR o roboty drogowe (kruszywa kamienne, kruszywa naturalne, nawierzchnie z kostki, podbudowy, krawężniki itp.).

**Odp. Zamawiający dnia 03.01.2018 roku zamieści na swojej stronie internetowej specyfikację STWIOR na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, krawężniki betonowe**

13. Wykonawca wnosi o uzupełnienie specyfikacji STWIOR o roboty związane z wykonaniem ogrodzenia.

**Odp. Zamawiający dnia 03.01.2018 roku zamieści na swojej stronie internetowej specyfikację STWIOR na roboty związane z wykonaniem ogrodzenia.**

14. Wykonawca wnosi o uzupełnienie specyfikacji STWIOR o roboty związane z wykonaniem nasadzeń i zieleni wraz z podaniem zakresu ilościowego.

**Odp. Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania nasadzeń. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie obsiania trawą zgodnie z projektem zagospodarowania działki.**

15. Z uwagi na liczne braki oraz nieprawidłowości rzeczowe i zakresowe w specyfikacjach prosimy o informację, że zamieszczone na stronie Zamawiającego specyfikacje dotyczą przedmiotowego zadania. Jeżeli nie to prosimy o zamieszczenie prawidłowych specyfikacji na pełen zakres objęty przedmiotem zamówienia.

***Odp. Zamawiający informuje, iż zamieszczone na stronie STWIOR dotyczą przedmiotowego zamówienia.***

16. Wykonawca wnosi o uzupełnienie przedmiaru robót branży drogowej o prace związane z utwardzeniem poboczy kruszywem kamiennym łamanym gr. 8 cm wraz z korytowaniem zgodnie z projektem drogowym.

***Odp. Zamawiający informuje, iż roboty zostały uwzględnione w PRZEDMIAR ROBÓT -- ROBOTY BUDOWLANE, DROGOWE pkt. 13 Drogi, chodniki , ogrodzenia, poz. 13.6.***

17. Wykonawca wnosi o uzupełnienie przedmiaru robót o prace związane z zielenią wraz z nasadzeniami i trawnikami zgodnie z punktem 5 opisu branży budowlanej str. 18 z 35.

***Odp. Zamawiający informuje, iż roboty związane z obsianiem terenu trawą należy przyjąć do wartości zamówienia na podstawie projektu zagospodarowania działki.***

18. Wykonawca wnosi o wskazanie dokładnego miejsca (adres) składowania gruzu z rozbieranych konstrukcji w odległości do 5 km od oczyszczalni (zgodnie z pozycją 14.9 przedmiaru robót branży budowlanej).

***Odp. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami zawartymi w § 4 ust. 1 pkt. 1.25 załącznika nr 8 do SIWZ ( projekt umowy) na wniosek administratora obiektu ( Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim ) Wykonawca dokona protokolarnego przekazywanie urządzeń lub elementów przebudowywanej oczyszczalni nadających się do dalszego użytkowania. Pozostałe elementy i powstające odpady Wykonawca na własny koszt zagospodaruje lub przekaże do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.***

19. Wykonawca wnosi o zmianę przedmiaru robót w pozycji 1.7 branży budowlanej z przejść szczelnych DN110 w ilości 4 szt. na DN150 w ilości 4 szt. oraz dodanie pozycji dotyczącej wykonania przejść szczelnych DN300 w ilości 2 szt.

***Odp. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty na podstawie przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji. Załączony przedmiar robót ma charakter pomocniczy. W wycenie należy ująć przejścia szczelne o średnicy i ilości wymaganej w dokumentacji projektowej.***



20. Prosimy o informację, czy wyposażenie wnętrza budynku technicznego opisane w pkt 6.2.12 opisu technicznego branży budowlanej wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia, jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o powyższy zakres.

**Odp. Tak, wyposażenie budynku technicznego opisane na stronie 15 i 16 opisu technicznego projektu architektoniczno-konstrukcyjnego wchodzi w zakres zamówienia. Wykonawcy winni uwzględnić w cenie zamówienia wartość wyposażenia wymienionego na stronie 15 i 16 projektu architektoniczno-konstrukcyjnego. Poniżej podajemy dane do przedmiaru robót:**

Lp	Podstawa wyceny	Opis	Jednostka	Ilość	Cena zł	Wartość zł	
1	2	3	4	5	6	7	
15		<b>Wyposażenie wnętrza budynku</b>					
1	Kalk. własna	Szafka pod zlewem metalowa o wymiarach w rzucie 60×50cm (z nóżkami)	Szt.	1			
2	Kalk. własna	Pojemnik na odpadki bytowe w szafce pod zlewem	Szt.	1			
3	Kalk. własna	szafka metalowa (socjalna) o wymiarach 40×49×180cm z nóżkami wysokości 14cm	Szt.	2			
4	Kalk. własna	gaśnica proszkowa ABC 4 kg	Szt.	1			
5	Kalk. własna	biurko metalowe o wym. w rzucie 80×140cm, z kontenerkiem metalowym podwieszonym do blatu (bądź osobnym, na nóżkach)	Szt.	1			
6	Kalk. własna	krzesło obrotowe	Szt.	1			
7	Kalk. własna	szafka metalowa BHP o wym. 40×49×180cm z nóżkami wysokości 14cm. Szafka powinna posiadać otwory wentylacyjne	Szt.	2			
8	Kalk. własna	wieszak stojący na ręczniki	Szt.	1			
9	Kalk. własna	kotara	Szt.	1			
10	Kalk. własna	szafka metalowa BHP o wym. 40×49×180cm z nóżkami wysokości 14cm. Szafka powinna posiadać otwory wentylacyjne (szafka na odzież).	Szt.	1			
11	Kalk. własna	szafka metalowa BHP o wym. 30×49×180cm z nóżkami wysokości 14cm. Szafka powinna posiadać otwory wentylacyjne (szafka na środki czystości)	Szt.	1			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

21. Wykonawca wnosi o uzupełnienie przedmiaru robót o prace związane z wykonaniem pomostów technologicznych zgodnie z rysunkiem 18 branży budowlanej (budynek technologiczny).

**Odp. Zakres prac dla wykonania chodów na pomosty technologiczne oraz pomosty ujęto w PRZEDMIAR ROBÓT - DOSTAWA TECHNOLOGII I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW poz. 10 – Pomosty komunikacyjne**

Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania ofert na dzień: 17.01.2018 roku godz. 10:00.

**BURMISTRZ**

*mgr Sławomir Henryk Bogucki*

Zgodnie z art. 27 ust.2 Zamawiający żąda potwierdzenia za pomocą faxu lub drogą elektroniczną otrzymania niniejszego pisma.

Nr faxu: 054 2655 112 , Adres email: [zpos@piotrkowkujawski.pl](mailto:zpos@piotrkowkujawski.pl)