

**Wykonawcy**  
**ubiegający się o udzielenie zamówienia**

**WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu na :  
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 181090 C – ULICA PARKOWA W PIOTRKOWIE  
KUJAWSKIM OD KM 0+000,00 DO KM 1+320,15**

*W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:*

Zgodnie z rozdziałem IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Parkowej w Piotrkowie Kujawskim", firma ..... składa następujące zapytania:

1. Zgodnie z art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku. Dlaczego Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia usunięcia wad i usterek na okres rękojmi, który według zapisów we wzorze umowy wynosi 3 lata? Zamawiający ma prawo wymagać 3 letniej gwarancji a nie rękojmi. Okres rękojmi oczywiście można przedłużyć na mocy umowy zawartej między stronami, ale obydwie strony muszą wyrazić na to zgodę. Zamawiający nie ma prawa zmuszać Wykonawcy do zawarcia takiej umowy. W związku z powyższym wnosimy o zmiany zapisów we wzorze umowy i SIWZ.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów we wzorze umowy oraz SIWZ dotyczącym skrócenia terminu rękojmi z trzech lat do jednego roku. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2006 roku Sygn. Akt: I CK 247/05 definicje zawarte w Prawie budowlanym są przyjęte dla potrzeb wynikających z prawa administracyjnego i nie można ich przenosić wprost do art. 568 § 1 k.c., którego cel jest zupełnie inny i który używa pojęcia "budynek" w innym znaczeniu.

„Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności rozważenia wymaga, jako najdalej idący, zarzut naruszenia art. 568 § 1 k.c. przewidującego dwa terminy prekluzyjne uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy: trzyletni przy wadach budynku i roczny przy wadach innych rzeczy. Przepis ten, na podstawie art. 637 w zw. z art. 656 § 1 k.c., ma zastosowanie także do roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne obiektów wykonanych na podstawie umowy o roboty budowlane, co nie może być obojętne dla wykładni użytego w nim pojęcia "budynek". Skoro bowiem omawiany przepis ma zastosowanie zarówno przy wadach rzeczy kupionych albo wykonanych na podstawie umowy o dzieło (art. 638 k.c.), jak i wykonanych na podstawie umowy o roboty budowlane, a więc do wad wszystkich rzeczy ruchomych i nieruchomości o bardzo różnym charakterze, przeznaczeniu i sposobie użytkowania, to jego wykładnia musi uwzględniać tak szeroki zakres jego zastosowania".

2. W przedmiarze robót nie uwzględniono zakresu robót wynikających z wykonania zaprojektowanego placu postojowego. W związku z powyższym prosimy o korektę w przedmiarze.

Odp. W odpowiedzi uzyskanej od autora projektu Zamawiający otrzymał informację, iż do wyceny oraz wykonania przedmiotu zamówienia należy dodatkowo przyjąć wykonanie 35 m2 placu postojowego o konstrukcji jak dla zjazdów.

Zamawiający prosi aby Wykonawcy do wyceny uwzględnili powyższe wyjaśnienie.

3. W SST oraz na planie sytuacyjnym uwzględniono wykonanie zieleni drogowej. Przedmiar robót nie obejmuje powyższego zakresu. Proszę o wprowadzenie zmian w przedmiarze robót.

**Odp. W odpowiedzi uzyskanej od autora projektu Zamawiający otrzymał informację, iż do wyceny oraz wykonania przedmiotu zamówienia należy dodatkowo przyjąć wykonanie humusowania terenu gr 10 cm w ilości 50 m<sup>2</sup> oraz wykonanie obsiania tych terenów trawą.**

**Zamawiający prosi aby Wykonawcy do wyceny uwzględnili powyższe wyjaśnienie.**

4. Dlaczego Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia usunięcia wad i usterek na okres gwarancji? Zgodnie z art. 151 Pzp powyższe zabezpieczenie wnosi się na okres rękojmi.

**Odp. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia usunięcia wad i usterek na okres rękojmi.**

5. Przedmiar robót dotyczący wymiany przepustów drogowych nie obejmuje odtworzenia konstrukcji rozebranej nawierzchni. Wnosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

**Odp. W odpowiedzi uzyskanej od autora projektu Zamawiający otrzymał informację, iż do wyceny oraz wykonania przedmiotu zamówienia należy dodatkowo przyjąć wykonanie odtworzenia konstrukcji rozebranej nawierzchni w niżej podanych ilościach:**

- beton asfaltowy - 11,25 Mg
- kruszywo łamane 0/31,5 gr 20 cm - 18 m<sup>2</sup>

**Zamawiający prosi aby Wykonawcy do wyceny uwzględnili powyższe wyjaśnienie.**

6. Z jakich rur należy wykonać przepusty drogowe oraz przepusty pod gazdami? Proszę o podanie średnic rur i rodzaju materiału.

**Odp. W odpowiedzi uzyskanej od autora projektu Zamawiający otrzymał informację, iż przepust drogowy należy wykonać z dwóch rur polietylenowych ( rury dwuścienne o gładkiej ścianie wewnętrznej oraz karbowanej ścianie zewnętrznej) fi 1000 (w załączeniu rysunek) poz.1.3.4 (Roboty uzupełniające przedmiaru) natomiast przepusty pod zjazdami z rur PEHAD fi 400 (w załączeniu rysunek) poz 1.4 (Roboty uzupełniające przedmiaru)**

7. Z jakiego materiału należy wykonać ścianki czołowe przy przepustach drogowych? Proszę o załączenie rysunków.

**Odp. W odpowiedzi uzyskanej od autora projektu Zamawiający otrzymał informację, iż ścianki czołowe na przepuście drogowym należy wykonać z betonu cementowego C20/25 (Rysunki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: [www.bip.piotrkowkujawski.pl](http://www.bip.piotrkowkujawski.pl))**

8. Wnosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego rysunków oraz SST dotyczących przepustów drogowych i przepustów pod zjazdami.

**Odp. Rysunki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: [www.bip.piotrkowkujawski.pl](http://www.bip.piotrkowkujawski.pl)**

9. Zgodnie ze szczegółami konstrukcyjnymi krawężniki betonowe 15x30 i 12x25 należy wykonać na ławie betonowej z oporem. Przedmiar zakłada ich wykonanie jedynie na podsypce cementowo -piaskowej. Prosimy o korektę w przedmiarze robót.

*Odp. W odpowiedzi uzyskanej od autora projektu Zamawiający otrzymał informację, iż do wyceny oraz wykonania przedmiotu zamówienia należy przyjąć ustawienie krawężników na ławie betonowej z oporem zgodnie z dokumentacją techniczną z betonu C12/15.*

*Zamawiający prosi aby Wykonawcy do wyceny uwzględnili powyższe wyjaśnienie.*

**Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.**

**BURMISTRZ**

*mgr Mirosław Skonieczny*

Zgodnie z art. 27 ust.2 Zamawiający żąda potwierdzenia za pomocą faxu lub drogą elektroniczną otrzymania niniejszego pisma.

Nr faxu: 054 2655 112 , Adres email: [zpos@piotrkowkujawski.pl](mailto:zpos@piotrkowkujawski.pl)