

Piotrków Kujawski, dnia 2020-05-06

**Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

**WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym na:
Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Piotrkowie Kujawskim**

W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym przetargu nieograniczonego na: **Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Piotrkowie Kujawskim**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1483 z późn. zm) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Dzień dobry,
chcielibyśmy spytać o wymiary bloków oporowych oraz o nieco więcej informacji na temat skrzynek żeliwnych na zasuwę. Pozdrawiam,

**Odp. W celu zabezpieczenia przed wysuwaniem się rur z kielicha należy stosować prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy bloki oporowe wg PN-81/9192-04; PN-81/B-03020. Zamawiający na stronie internetowej zamieścił schemat wymiarów bloków oporowych.
Ponadto Zamawiający informuje, iż do zastosowania i wyceny należy przyjąć żeliwne uliczne skrzynki nadające się do zamontowania w nawierzchni asfaltowej lub nawierzchni z kostki betonowej.**

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

BURMISTRZ
mgr Sławomir Henryk Bogucki