

Piotrków Kujawski, dnia 2020-05-06

ZP.271.4.6.2020.TC

**Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

**WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym na:
Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Piotrkowie Kujawskim**

W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym przetargu nieograniczonego na: **Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Piotrkowie Kujawskim**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1483 z późn. zm) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Dzień dobry,

a jakiej klasy miałyby być te skrzynki?

Oraz czy posiadają Państwo może jakąś opinię geotechniczną? Chcielibyśmy wiedzieć czy będzie tam potrzebne odwadnianie za pomocą igłofiltrów? Pozdrawiam,

Odp. Minimalne wymagane parametry skrzynek: Do zastosowania i wyceny należy przyjąć żeliwne skrzynki uliczne wykonane z żeliwa szarego EN-GJL-250, PN-EN 1561:2000, zabezpieczone powłoką bitumiczną.

Zamawiający nie posiada opinii ani też dokumentacji geotechnicznej.

W celu możliwie jak najdokładniejszej wyceny wszystkich robót Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej przyszłego terenu budowy oraz do zapoznania się z jego otoczeniem.

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

BURMISTRZ

mgr Sławomir Henryk Bogucki