

ZP.271.7.9.2016.TC

**Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym na : ***Budowa Przedszkola Publicznego w Piotrkowie Kujawskim.***

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

„W związku z przygotowaniem oferty na wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych dla przedmiotowego zadania proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1. Proszę o określenie rodzaju misek ustępowych dla dzieci. Czy mają to być miski ustępowe typu „kompakt” czy miski wiszące na stelażu?

Odp. Proszę o zastosowanie misek ustępowych tradycyjnych typu kompakt.

2. Proszę o określenie rodzaju misek ustępowych dla dorosłych. Czy mają to być miski ustępowe typu „kompakt” czy miski wiszące na stelażu?

Odp. Proszę o zastosowanie misek ustępowych tradycyjnych typu kompakt.

3. Proszę o podanie przykładowych kart katalogowych przyborów sanitarnych tj.: miski ustępowe dla dzieci, umywalki dla dzieci, miski ustępowe dla dorosłych, umywalki dla dorosłych, baterie umywalkowe na wodę zmieszaną. W dokumentacji oraz przedmiarach występują duże rozbieżności, co może spowodować znaczną różnicą wartości składanych ofert.

Odp. Proszę o zastosowanie przyborów sanitarnych klasy Koło np nova top junior.

Dla dorosłych i wc dla niepełnosprawnych klasy Koło.

Dla wody zmieszanej przyjęto osprzęt kat. DELABIE np temposoft z miękkim uruchamianiem. Do wody zmieszanej przyjęto przy wycenie osprzęt premix compact kat. DELABIE

4. Proszę o określenie czy w łazienkach dla dzieci przewidziane są brodziki natryskowe czy odwodnienia liniowe?

Odp. W łazienkach należy zastosować odwodnienie liniowe. Kabina natryskowa w przedszkolu jest używana incydentalnie. W kosztorysie nakładczym omyłkowo opisano kabiny natryskowe. Zastosować odwodnienie np. WIPER classic 80

5. Proszę o podanie przykładowego typu baterii umywalkowych standardowych przy umywalkach, w których nie występuje woda zmieszana. Ułatwi to określenie standardu i przedziału cenowego doboru urządzenia;

Odp. Proszę o zastosowanie baterii klasy GROHE, DELABIE.

6. Proszę o podanie przykładowego typu baterii zlewozmywakowych standardowych przy zlewozmywakach. Ułatwi to określenie standardu i przedziału cenowego doboru urządzenia;

Odp. Proszę o zastosowanie baterii klasy GROHE, DELABIE

7. Proszę o określenie czy w łazienkach dla dzieci przy natryskach przewidziane są drzwi natryskowe;

Odp. Drzwi przy natryskach standardowe – w kabinie natryskowej dziecko będzie pod opieką wychowawcy.

8. Czy umywalki mają być montowane na stelażach podtynkowych?

Odp. Nie ma konieczności stosowania stelażu podtynkowego.

UWAGA:

Jeśli gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie urządzeń i materiałów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót i wyjaśnieniach treści SIWZ.

Wykaz zastosowanych i przyjętych przez Wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych musi zostać załączony do oferty na druku - załączniku nr 9 do SIWZ – wykazie urządzeń równoważnych. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak: atest PZH, deklaracja zgodności producenta / aprobaty technicznej, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej.

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

BURMISTRZ
mgr Sławomir Henryk Bogucki



Zgodnie z art. 27 ust.2 Zamawiający żąda potwierdzenia za pomocą faxu lub drogą elektroniczną otrzymania niniejszego pisma.

Nr faxu: 054 2655 112 , Adres email: zpos@piotrkowkujawski.pl