

ZP - 341 - K - 9 / 1 / 2010

Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetargu na : **BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH KASPROWICZA, MOKREJ, MOSTOWEJ, PARKOWEJ, 11 LISTOPADA, ŚW. DUCHA, SŁONECZNEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH MOSTOWEJ, PARKOWEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - ETAP I (DOTYCZY ULICY PARKOWEJ I 11 LISTOPADA)**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Proszę o zajęcie stanowiska i wyjaśnienie następujących kwestii związanych z przedmiotowym tematem.

1) Przedmiar robót na zadanie w ul. 11 listopada nie uwzględnia wymiany gruntu w strefie kolektora i przykanalików usytuowanych w jezdni i chodnikach. Biorąc pod uwagę wymianę gruntu na głębokość jednego metra należałoby dokonać wymiany $(149*1*1)+(36*0,9*1) = 181,4$ m³ piasku. Czy tą czynność uwzględnić w kosztorysie ofertowym?

Odp.: Tak, Zamawiający wskazuje aby Wykonawcy wycenili nie tylko wymianę gruntu na głębokość jednego metra lecz pełną wymianę gruntu w strefie kolektora oraz przykanalików wraz zagęszczeniem.

2) Przedmiar robót na zadanie w ul. 11 listopada nie uwzględnia przy realizacji przykanalików rozebrania chodników o pow. $1,2*1,5*9 = 16,2$ m², rozebrania krawężników mb 9 oraz ich odbudowę. Czy te czynności uwzględnić w kosztorysie ofertowym?

Odp.: Do wyceny należy uwzględnić rozebranie chodników oraz rozebranie krawężnika drogowego bez późniejszego ich odtworzenia.

3) Przedmiar robót na zadanie w ul. 11 listopada nie uwzględnia przy realizacji kolizji z istniejącą kanalizacją deszczową. Czy czynności związane z zabezpieczeniem kolektorów deszczowych uwzględnić w ofercie-6 kolizji.

Odp.: Jeżeli występuje konieczność zabezpieczenia kolektorów deszczowych należy te czynności uwzględnić w wycenie zadania.

4) Realizacja zadania w ulicy 11 listopada z uwagi na duży ruch pojazdów wymaga opracowania tymczasowego projektu organizacji ruchu oraz jej stosowania w trakcie prac. Czy te czynności przewidzieć w kosztorysie ofertowym?

Odp.: Tak do wyceny należy doliczyć koszt sporządzenia, uzgodnienia oraz stosowania projektu tymczasowej organizacji ruchu (zgodnie z zapisami § 2 pkt 2 załącznika nr 6 do SIWZ - projektu umowy).

5) Przedmiar robót na zadanie w ul. Parkowej nie uwzględnia wymiany gruntu w strefie kolektora usytuowanego w jezdni. Biorąc pod uwagę wymianę gruntu na głębokość jednego metra należałoby dokonać wymiany $(40+15+15)*1*1 = 70,0$ m³ piasku. Czy tą czynność uwzględnić w kosztorysie ofertowym?

Odp.: Tak, Zamawiający wskazuje aby Wykonawcy wycenili nie tylko wymianę gruntu na głębokość jednego metra lecz pełną wymianę gruntu w strefie kolektora wraz zagęszczeniem.

6) Realizacja zadania w ulicy Parkowej 11 listopada z uwagi na duży ruch pojazdów wymaga opracowania tymczasowego projektu organizacji ruchu oraz jej stosowania w trakcie prac. Czy te czynności przewidzieć w kosztorysie ofertowym?

Odp.: Tak do wyceny należy doliczyć koszt sporządzenia, uzgodnienia oraz stosowania projektu tymczasowej organizacji ruchu (zgodnie z zapisami § 2 pkt 2 załącznika nr 6 do SIWZ - projektu umowy).

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

BURMISTRZ

mgr Mirosław Skonieczny

Zgodnie z art. 27 ust.2 Zamawiający żąda potwierdzenia za pomocą faxu otrzymania niniejszego pisma. Nr faxu: 054 2655 112.