



Uwaga:

- w istniejącej studni schładzającej należy zamontować pompę odwadniająca
- wszystkie przepusty instalacyjne wykonać w klasie EI 60
- w najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne
- czujniki DEX-1 zamontować przy suficie nad palnikami
- należy wymienić drzwi zewnętrzne na drzwi o szerokości 90cm i wyposażone od wewnątrz zamknięciem bezklamkowym, otwierające się z kotłowni pod naciskiem