

Piotrków Kujawski, dnia 2009-10-09

ZP - 341 - K - 20 / 1 / 09

**Wykonawcy  
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

**WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA** przetargu na :  
**MONTAŻ PLATFORMY SCHODOWEJ W BUDYNKU WARSZTATÓW TERAPII  
ZAJĘCIOWEJ W NOWEJ WSI.**

*W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:*

**1. Pytanie I.**

Punkt 5. Opis przedmiotu zamówienia, podpunkt 1. Rodzaj napędu: Elektryczny / linowy.

Powyższe nazewnictwo zaciągnięte jest z opisu windy a nie platformy. **Pytanie: Czy można zastosować napęd elektryczny zębatkowy?**

**Odp.: Zamawiający, wyraża zgodę na zastosowanie napędu elektrycznego zębatkowego.**

**2. Pytanie II.**

Punkt 5. Opis przedmiotu zamówienia, podpunkt 10. Zasilanie: Trójfazowe 400 V.

**Pytanie: Czy można zastosować zasilanie bateryjne ładowane napięciem 230 V ?**

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody zastosowania zasilanie bateryjnego ładowanego napięciem 230 V. Zamawiający żąda montażu platformy zasilanej napięciem 400V.**

**3. Pytanie III.**

Punkt 5. Opis przedmiotu zamówienia, podpunkt 12 h). Kolor: biały (całość platformy schodowej łącznie z szyną).

**Pytanie: Czy można zastosować inną kolorystykę niż przedstawioną w SIWS?**

**Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kolorystyki platformy przychodowej.**

**Pytanie IV**

Punkt 5. Opis przedmiotu zamówienia. Platforma musi posiadać dopuszczenie polskiego Urzędu Dozoru Technicznego.

Z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej Urząd Dozoru Technicznego przestał wystawiać takie dopuszczenia. Na dzień dzisiejszy nie istnieje taki dokument. Dostawca platformy przychodowej lub dźwigu wystawia Deklarację Zgodności oraz nadaje znak CE, co wystarcza do zarejestrowania urządzenia w Dozorze Technicznym. Deklaracja Zgodności jak i znak CE mogą być wystawione w chwili zamontowania platformy - nie wcześniej.

**Pytanie: Czy konieczne jest dostarczenie dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego.**

**Odp.: Tak, Zamawiający wymaga odbioru urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego. Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.**

Burmistrz Miasta i Gminy  
Piotrków Kujawski

mgr Mirosław Skonieczny