

Piotrków Kujawski , dnia 2009-05-14

ZP - 341 – K – 6 / 1 / 09

**Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetargu
na : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 180718C LUBSIN - TEODOROWO ETAP I

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

1) Prosimy o określenie czy Zamawiający zamierza pobierać opłaty za zajęcie pasa drogowego (§3 Projektu Umowy).

Odp.: Zamawiający nie zamierza pobierać opłat za zajęcie pasa drogowego – art.40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku nr 19, poz. 115 ze zmianami).

2) Wg dokumentacji, projektowej na zjazdach nie przewiduje się wykonania w-wy odcinającej. Czy takie rozwiązanie należy uznać za ostateczne?

Odp.: Tak, takie rozwiązanie należy przyjąć za ostateczne.

3) Projekt nie przewiduje skropienia emulsją istniejącej podbudowy stabilizowanej cementem przed wykonaniem profilu mma (przyjęto jedynie oczyszczenie),Czy takie rozwiązanie należy uznać za ostateczne?

Odp.: Tak, takie rozwiązanie należy przyjąć za ostateczne.

4) Wg SIWZ § 13 Warunki Udziału w przetargu oferent zobowiązany jest wykazać roboty za okres ostatnich dwóch lat (pkt 1.2), natomiast załącznik nr 5 do SIWZ mówi o wykazie wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych. Prosimy o podanie jednoznacznego wymogu.

Odp.: Wykonawca winien wykazać min. 2 roboty w każdym roku wykonane w okresie ostatnich dwóch lat tj. 2007-2008 (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), odpowiadających swoim rodzajem i wartością do przedmiotu

zamówienia (wartość każdego wykazywanego zadania nie może być mniejsza niż 400 000,00 zł. brutto). Poprawiony załącznik nr 5 do SIWZ dostępny będzie na stronie internetowej: www.bip.piotrkowkujawski.pl

5) Czy zapis w §13 SIWZ pkt 1.2 mówiący o konieczności udokumentowania robót „odpowiadających swoim rodzajem i wartością do przedmiotu zamówienia...” należy rozumieć, iż chodzi o roboty budowlane branży drogowej. Prosimy o sprecyzowanie tego kryterium.

Odp.: Tak, należy rozumieć, iż chodzi o roboty budowlane branży drogowej.

6) Czy na w-wy podbudowy z kruszywa łamanego średniotwardego (kategoria ruchu KR-1) można zastosować kruszywo wapienne?

Odp.: Nie, Zamawiający nie zezwala na użycie kruszywa wapiennego.

7) W projekcie Umowy omyłkowo podano nazw? innej inwestycji. Prosimy o skorygowanie i określenie czy pozostałe zapisy w związku z powyższym są wiążące (min §14 mówiący o rozliczaniu każdego zadania osobno?).

Odp.: Tak, w projekcie umowy błędnie podano inną nazwę inwestycji oraz w §14 błędnie podano zapis o rozliczeniu każdego zadania osobno. Poprawiony załącznik nr 4 do SIWZ dostępny będzie na stronie internetowej: www.bip.piotrkowkujawski.pl

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

Burmistrz Miasta i Gminy
Piotrków Kujawski

mgr Mirosław Skonieczny