

ZP.271.7.11.2016.TC

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym na : **Budowa Przedszkola Publicznego w Piotrkowie Kujawskim.**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

„Temat: ZP.271.7.9.2016.TC. Proszę o wyjaśnienie:

1. Na rozwinięciu sieci sanitarnej są pralki- czy wykonawca dostarcza pralki?

Odp. Tak, Wykonawca dostarcza pralko –suszarki, podobnie jak całe wyposażenie przedszkola.

2. Dot. wyjaśnienia z 23-06-2016: odp. 4 – kabiny natryskowe omyłkowo wpisano do kosztorysu – zastosować odwodnienie liniowe. Natomiast odp.7- w kabinach natryskowych drzwi zastosować standardowe. Pytanie: Czy kabiny mają być czy nie? Odpowiedzi są niejednoznaczne.

Odp. Przewiduje się kabiny natryskowe rozumiane jako miejsce wydzielone drzwiczkami standardowymi (jak dla wc) z odwodnieniem liniowym. Nie przewiduje się standardowych kabin z brodzikiem i szczelnymi drzwiczkami

UWAGA:

Jeśli gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie urządzeń i materiałów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót i wyjaśnieniach treści SIWZ.

Wykaz zastosowanych i przyjętych przez Wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych musi zostać załączony do oferty na druku - załączniku nr 9 do SIWZ – wykazie urządzeń równoważnych. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak: atest PZH, deklaracja zgodności producenta / aprobaty technicznej, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej.

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

Z up. BURMISTRZA
Sekretarz Miasta i Gminy
mgr Jarosław Waszak

Zgodnie z art. 27 ust.2 Zamawiający żąda potwierdzenia za pomocą faxu lub drogą elektroniczną otrzymania niniejszego pisma.

Nr faxu: 054 2655 112, Adres email: zpos@piotrkowkujawski.pl