

Piotrków Kujawski , dnia 2016-03-03

ZP.271.2.2.2016.TC

**Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym na : **Przebudowa ulic Kujawskiej, Kolejowej, Władysława Łokietka i Wypycha w Piotrkowie Kujawskim – III etap.**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

„Firma prosi o uwzględnienie w kosztorysie ofertowym : wykonania kolektora deszczowego Ø 315 mm w odpowiedniej długości , ponieważ w przedmiarze uwzględniono tylko 16,5 mb a długość zdemontowanego rurociągu betonowego kielichowego Ø 200 mm wynosi 205 mb.

Odp. Zamawiający informuje, iż w przedmiarze robót jak i kosztorysie ofertowym w poz. 1.10.8 – Rury kanalizacyjne PVC kielichowe o średnicy nominalnej 315 mm - błędnie podano długość kanalizacji do wykonania w ilości 16,50 mb.

Prawidłowa długość w poz. 1.10.8 kosztorysu ofertowego do wyceny i wykonania to: 205 mb rury kanalizacyjnej PVC kielichowej o średnicy nominalnej 315 mm.

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

BURMISTRZ

mgr Sławomir Henryk Bogucki

Zgodnie z art. 27 ust.2 Zamawiający żąda potwierdzenia za pomocą faxu lub drogą elektroniczną otrzymania niniejszego pisma.

Nr faxu: 054 2655 112 , Adres email: zpos@piotrkowkujawski.pl