

ZP.271.6.1.2013.TC

**Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

**WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu na :
Przebudowa drogi gminnej Piotrków Kujawski- Tomisławice – etap I.**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Powołując się na pkt 6 SIWZ do przetargu pn. „Przebudowa drogi gminnej Piotrków Kujawski- Tomisławice – etap I”, kieruję do Zamawiającego następujące zapytania:

1. Czy Zamawiający zezwoli na stosowanie wytycznych WT 1, WT 2, WT 4 z 2010 r. oraz aktualnej normy na emulsję PN-EN 13808:2010 – Asfalty i lepiszcza asfaltowe – zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych?

Odp. TAK

2. Proszę o podanie kategorii ruchu dla przebudowywanej drogi.

Odp. Ciąg drogi stanowi drogę gminną dojazdową klasy D, kategoria ruchu KR-1

3. Proszę o podanie generacji znaków do zamontowania.

Odp. Do zamontowania należy użyć znaków II generacji.

4. Dot. §3.11 umowy o opłatach ponoszonych przez wykonawcę. Proszę o informację jakie opłaty Zamawiający ma na myśli i potwierdzenie, że wszelkie opłaty wynikające z uzgodnień w myśli ich treści ponosi inwestor.

Odp. Wykonawca ponosi wszelkie opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia nie wymienione w SIWZ a niezbędne do realizacji zamówienia.

5. Czy do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej?

Odp. Do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – zgodnie z pkt 2.1 ppkt 8 SIWZ, natomiast zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu zostanie przekazany Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy. Projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z decyzją został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.piotrkowkujawski.pl

6. Proszę o udostępnienie projektu stałej organizacji ruchu lub zestawienia znaków (dane te potrzebne są do właściwej wyceny od producentów znaków).

Odp. Projekt stałej organizacji ruchu wraz z decyzją został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.piotrkowkujawski.pl

7. Czy w związku z możliwością odbiorów częściowych Zamawiający przewiduje również dokonywanie częściowych płatności za zrealizowane prace budowlane?

Odp. Nie - zgodnie z § 10 projektu umowy

8. Czy Zamawiający dysponuje aktualnymi uzgodnieniami i pozwoleniami dotyczącymi realizacji zadania? – dokumenty jakie zawiera projekt utraciły już swoją ważność.

Odp. TAK, Zamawiający dysponuje aktualnymi pozwoleniami i uzgodnieniami pozwalającymi Zamawiającemu realizować I i II etap. W chwili obecnej Zamawiający nie dysponuje ważnym uzgodnieniem z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. , które zostanie zaktualizowane przez przystąpieniem do realizacji III etapu. Odpowiedź Starostwa Powiatowego w Radziejowie w sprawie zgłoszenia rozpoczęcia robót została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.piotrkowkujawski.pl

9. Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie zakończeń kołnierzowych dla przepustów?

Odp. TAK

10. Zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi na łukach należy wykonać poszerzenia jezdni. W związku, iż kosztorys ofertowy nie zawiera pozycji związanych z wykonaniem poszerzenia, proszę o potwierdzenie, że przy realizacji I etapu przebudowy drogi nie istnieje potrzeba wykonania poszerzeń na łukach.

Odp. Jeżeli zgodnie z projektem w I etapie występuje konieczność poszerzenia drogi na łukach należy to uwzględnić w wycenie zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

BURMISTRZ

mgr Mirosław Skonieczny

Zgodnie z art. 27 ust.2 Zamawiający żąda potwierdzenia za pomocą faxu lub drogą elektroniczną otrzymania niniejszego pisma.

Nr faxu: 054 2655 112 , Adres email: zpos@piotrkowkujawski.pl