

Piotrków Kujawski , dnia 2016-04-20

ZP.271.5.1.2016.TC

**Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym na : **Przebudowa drogi Słuchaj – Wincentowo.**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

„Dotyczy przetargów na przebudowy dróg gminnych: Słuchaj – Wincentowo, Połajewo-Złotowo, Dębołęka-Wójcin.

Prosimy o informację jakie parametry powinno spełniać kruszywo frakcji 0/63 i 0/31,5 na wykonanie podbudowy na przedmiotowych drogach oraz wykonanie poboczy.
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego, wapienno-żwirowego lub destruktu betonowego?”.

Odp. Zamawiający informuje, iż do wykonania podbudowy na drogach oraz wykonania poboczy należy zastosować kruszywo łamane. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego, nie wyrażamy zgody na zastosowanie kruszywa wapienno-żwirowego oraz destruktu betonowego.

Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 29 kwietnia 2016 roku do godz. 10.00.

BURMISTRZ

mgr Sławomir Henryk Bogucki

Zgodnie z art. 27 ust.2 Zamawiający żąda potwierdzenia za pomocą faxu lub drogą elektroniczną otrzymania niniejszego pisma.

Nr faxu: 054 2655 112 , Adres email: zpos@piotrkowkujawski.pl