

Piotrków Kujawski , dnia 2016-04-20

ZP.271.4.1.2016.TC

**Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym na : **Przebudowa drogi Dębołęka – Wójcin.**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

„Dotyczy przetargów na przebudowy dróg gminnych: Słuchaj – Wincentowo, Połajewo-Złotowo, Dębołęka-Wójcin.

*Prosimy o informację jakie parametry powinno spełniać kruszywo frakcji 0/63 i 0/31,5 na wykonanie podbudowy na przedmiotowych drogach oraz wykonanie poboczy.
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego, wapienno-żwirowego lub destruktu betonowego?”.*

Odp. Zamawiający informuje, iż do wykonania podbudowy na drogach oraz wykonania poboczy należy zastosować kruszywo łamane. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego, nie wyrażamy zgody na zastosowanie kruszywa wapienno-żwirowego oraz destruktu betonowego.

Zamawiający przesuwą termin składania ofert do dnia 29 kwietnia 2016 roku do godz. 10.00.

BURMISTRZ
mgr Sławomir Henryk Bogucki

Zgodnie z art. 27 ust.2 Zamawiający żąda potwierdzenia za pomocą faxu lub drogą elektroniczną otrzymania niniejszego pisma.

Nr faxu: 054 2655 112 , Adres email: zpos@piotrkowkujawski.pl